

Pisz, dnia 29.07.2019 r.

### **Odpowiedzi na zapytania do SIWZ**

Działając w trybie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) udzielam odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie siwz.

1. Czy w przypadku wystąpienia wycieków powstałych na skutek wypłukania korozji wżerowej z instalacji podczas robót lub w okresie gwarancji, wykonawca dostanie dodatkową zapłatę za naprawę instalacji lub grzejników.

*Odpowiedź: Nie.*

2. Czy gwarancja obejmować będzie starą instalację wraz z grzejnikami, czy tylko nowe zawory i ich uszczelnienie.

*Odpowiedź: Tylko zawory termostatyczne, użyte kształtki i uszczelnienie.*

3. Czy w przypadku wystąpienia wielu przecieków zamawiający przewiduje całkowitą wymianę instalacji, czy tylko miejscowe naprawy.

*Odpowiedź: Miejscowe naprawy.*

4. Czy wykonawca ma zapewnić możliwość ogrzewania budynku w czasie płukania instalacji w okresie grzewczym, czy płukanie ma być podzielone na etapy z dostosowaniem instalacji do takiego rozwiązania

*Odpowiedź: Prace należy przeprowadzić przed okresem grzewczym.*

5. Czy pomieszczenia remontowanego budynku będą użytkowane podczas prowadzenia robót wewnątrz pomieszczeń?

*Odpowiedź: Tak*

**Z poważaniem**

mgr inż. Marek Skarzyński

Dyrektor SPZOZ

Szpitala Powiatowego

w Pisz