



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak sprawy:P/15/2017

Pisz dn. 27.12.2017r.

Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań Wykonawców(Oferentów) dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn: **„Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz”**

Zamawiający informuje, że w podmiotowym postępowaniu od Wykonawców(Oferentów) ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j.Dz.U. z 2017r. Poz.1579)- Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom (Oferentom) treści pytań wraz z odpowiedziami jak niżej:

1.Wnoszę o zmianę obecnych zapisów SIWZ:

„Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , jeżeli zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych nie będzie niższa niż wartość 1.000.000,00 zł”

na:

„Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeśli zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych nie będzie niższa niż wartość 500.000,00 zł”

Odpowiedź: Zamawiający dokona w/w zmiany treści zapisu dotyczącego punktu 7.1.5 SIWZ.

2.Proszę o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie w zakresie dysponowania:

„*dysponowania osobą do kierowania robotami elektrycznymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, która pełniła funkcje kierownika robót elektrycznych na budowie, remoncie lub przebudowie co najmniej 1 drogi startowej, dogi kołowania bądź płyty postojowej lotniska oraz posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi”*

w zapisie pkt.7.1.4 SIWZ było:

„minimum 1(jedną) osobą do kierowania robotami elektrycznymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która pełniła funkcje kierownika robót elektrycznych na budowie lub przebudowie co najmniej 1 lądowiska całodobowego dla śmigłowców oraz posiada minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi”

Odpowiedź: Zapis dotyczy punktu 7.1.4 SIWZ. Zamawiający uzna w/w spełnienia w zakresie dysponowania i rozszerzy w/w punkt SIWZ o treść j.w.

3.Wykonawca(Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 1 ust.5 projektu umowy poprzez:

„*Wykonawca, na żądanie Zamawiającego ma obowiązek wykonać badania materiałów, z których będzie wykonywał przedmiot umowy. W sytuacji , w które materiały będą spełniać wymogi określone w umowie koszt badań ponosi Zamawiający, w sytuacji gdy materiały nie będą spełniać wymogów wskazanych w umowie koszt badań ponosi Wykonawca”.*

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 1 ust.5 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ).

4. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 1 ust.8. projektu umowy poprzez:

„*Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego, chyba że ryzyko lub okoliczności dotyczące realizacji umowy ujawniły się w terminie późniejszym lub Wykonawca działający z należytą starannością nie był w stanie ich dostrzec”*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 1 ust.5 projektu umowy (Zał. Nr 7 do SIWZ).

5.Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 2 projektu umowy poprzez:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Termin realizacji robót ustala się wraz z zarejestrowaniem lądowiska na dzień 31.08.2018r. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do zarejestrowania lądowiska”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 2 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ.)

6. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 3 ust. 2 projektu umowy poprzez:
„Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór końcowy w terminie nie później niż 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym go pisemnie”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 3 ust. 2 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

7. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez:
„Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiającego”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 3 ust. 4 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) jak niżej:

„Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiającego. Wadami istotnymi są: wady, które uniemożliwiają czynienie właściwego użytku z przedmiotu umowy, wyłączając jego normalne wykorzystywanie zgodnie z celem umowy albo odbierają mu cechy właściwe lub zastrzeżone w umowie istotnie zmniejszając jego wartość”

8. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 5 projektu umowy, poprzez:

„Oferta wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu realizacji prac (zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ). Kosztorys i harmonogram podlegają akceptacji Zamawiającego, w zakresie jego zgodności z SIWZ. W wypadku stwierdzenia niezgodności kosztorysu bądź harmonogramu robót z ofertą, bądź SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych niezgodności w terminie 7 dni od zaistniałego wpływu tych niezgodności”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 5 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

9. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez:

„Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości złotych netto, (słownie 00/100 (, tj. złotych brutto, słownie 00/100). Wynagrodzenie zawiera podatek VAT ustalony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 6 ust. 1 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) o treści jw.

10. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia placu budowy. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za zrealizowane przez Wykonawcę prace. Strony dokonają odbioru takich prac w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 7 ust. 2 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) jak niżej:

„W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia i przekazania protokółarnego placu budowy Zamawiającemu. Strony dokonają odbioru wykonanych prac w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy”.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



11. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 10 ust.2 projektu umowy poprzez:

„ Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem-termin wyznaczony zostanie przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag Wykonawcy co do czasu na ich wykonanie oraz realiów technicznych”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 10 ust.2 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ).

12. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 10 ust.4 projektu umowy poprzez:

„Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania wadliwej części robót na koszt Wykonawcy, z zachowaniem prawa domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 10 ust.4 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ).

13. Wykonawca (Oferent) zwraca się o niniejszym o zmianę postanowienia § 10 ust.6 ppkt. d) oraz uzupełnienie w/w paragrafu projektu umowy poprzez:

„d) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciężących na nim obowiązków po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady.

Wykonawca nie odpowiada za wady i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub przedmiotu umowy oraz za wady lub usterki spowodowane działaniem bądź zaniechaniem pracowników Zamawiającego lub osób trzecich”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 10 ust.6 ppkt.d) i uzupełnia § 10 ust. 6 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ) jak niżej:

„d) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciężących na nim obowiązków Zamawiający może po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu usunąć wady wynikłe z tych naruszeń na koszt Wykonawcy”,

„Wykonawca nie odpowiada za wady i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub przedmiotu umowy przez Zamawiającego oraz za wady lub usterki spowodowane działaniem bądź zaniechaniem pracowników Zamawiającego lub osób trzecich”

14. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 11 ust.6 projektu umowy poprzez:

„W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.3 powyżej”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 11 ust.6 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ) jak niżej:

„W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.3 § 11 projektu umowy”

15. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o wykreślenie postanowienia § 12 ust.4 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienie § 12 ust.4 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ) o zmienionej treści jak niżej”

„Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy bądź zwiększenia wynagrodzenia. Wykonawca nie może zwiększyć wysokości wynagrodzenia z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy.”

16. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 13 projektu umowy poprzez:

„1. Za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn zależnych od drugiej Strony .Strona po której leży odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5% wartości umowy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



netto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy”.

„2.Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie zakończenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy netto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy,za każdy dzień zwłoki.”

„3.Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, Wykonawca zapłaci karę w wysokości0,1 % wartości umowy netto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad”.

„4.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Strony wskazują , iż odpowiedzialność każdej ze stron z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości % wartości umowy netto określone w § 6 ust.1 niniejszej umowy”.

„5.Jeżeli usunięcie wad nie ustąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia w tym celu stosownego terminu. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych”.

„6. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian- w wysokości 0,2 % wartości umowy netto określonej w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek”.

„7. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wartości umowy netto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek”.

„8. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wartości umowy netto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy ,za każdy taki przypadek”.

„9. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia”-**ustęp ten wykreślono.**

„10. Za zatrudnienie pracowników bez umowy o pracę w wysokości 0,2% wartości umowy netto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy , za każdy taki przypadek”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 13 ust.1-8,10 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) z tym, że kary umowne z § 13 ust.1-10 będą liczone od wartości umowy brutto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy oraz usuwa treść postanowienia § 13 ust.9

17.Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 14 ust.1 projektu umowy poprzez:

„Umowa zobowiązująca do przelewu wierzytelności oraz przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich(nie dotyczy następców prawnych Wykonawcy), w tym cesja wierzytelności na zabezpieczenie, wymagają uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności tych umów”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 14 ust.1 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) o treści jak wyżej.

18.Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o wyjaśnienie postanowienia § 14 ust.6 projektu umowy, gdzie Oferent nie widzi potrzeby informowania Zamawiającego o każdym uczestnictwie m.in. w konsorcjum, a co więcej nie widzi celu w możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego .Oferent zakłada, iż Zamawiającemu chodziło o nawiązanie do postanowień wskazanych w § 14 niemniej jednak sposób sformułowania zapisów ust.6 jest bardzo nieprecyzyjny i w tym zakresie nieakceptowalny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 14 ust.6 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Postanowienie to jest związane z realizacją przedmiotu niniejsze umowy.

19.Wykonawca(Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 16 ust.1 lit.a) projektu umowy poprzez:

„ Wykonawca(kierownik budowy lub robót będzie zgłaszał inspektorom nadzoru wpisem w dzienniku budowy gotowość do odbioru robót zanikających , potwierdzenie tego wpisu lub braku ustosunkowania się przez inspektora w terminie 1 dnia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. Odbiór robót zanikających rozpocznie się w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



odbioru. W razie nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru, a ewentualne koszty odkrycia takich prac poniesie Zamawiający”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 16 ust.1 lit. a) projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

20. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 16 ust.2 projektu umowy poprzez:

„Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- a) jeżeli wady istotne nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
- b) jeżeli wady istotne nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a jeżeli wady istotne uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania wadliwej części robót na koszt Wykonawcy, a w sytuacji odmowy Wykonawcy co do ponownego wykonania lub ponownego wykonania w sposób wadliwy uniemożliwiający użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiającemu przysługiwać będzie wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy”,
- c) jeżeli wady są nieistotne, to Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniem, a Strony uzgodnią odpowiednio termin na ich usunięcie”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 16 ust.2 lit.a) i b) projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) przez dodanie wyrazu **”istotne”**. Wadami istotnymi są wady określone w punkcie 7 odpowiedzi Zamawiającego. Zamawiający rozszerzy treść postanowienia § 16 jak niżej:

„c) jeżeli wady są nieistotne, to Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniem, a Strony uzgodnią odpowiedni termin na ich usunięcie”.

21. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 16 ust.3 projektu umowy poprzez:

„Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Strony lub w razie braku porozumienia wyznaczone przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 16 ust.3 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

22. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 16 ust.6 projektu umowy poprzez:

„Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad istotnych lub brak ze strony Wykonawcy wymaganej dokumentacji odbiorowej”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 16 ust.6 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) jak niżej:

„Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad istotnych lub brak ze strony wykonawcy wymaganej dokumentacji odbiorowej”.

Wadami istotnymi są wady określone w punkcie 7 odpowiedzi Zamawiającego. Wadami istotnymi są wady określone w punkcie 7 odpowiedzi Zamawiającego.

23. Wykonawca (Oferent) Zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 17 ust.10 projektu umowy poprzez:

„Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust.1. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 17 ust.10 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) jak niżej:

„Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, której wartość przekracza 30 000 zł brutto”



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



24. Wykonawca(Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 17 ust.13 projektu umowy poprzez:

Wykonawca jest obowiązany przedłożyć ,wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego oświadczenia podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia przez Wykonawcę , a także oświadczenia dalszych podwykonawców o zapłacie wynagrodzenia przez podwykonawcę lub bezpośrednio Wykonawcę Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego go podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców. W razie sporu co do zapłaty wynagrodzenia Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia dowodów na zasadność wstrzymania płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 17 ust.13 projektu umowy (ZaŁ.Nr 7 do SIWZ).

25.Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o wyjaśnienie postanowienia § 17 ust.14 projektu umowy poprzez wskazanie w jaki sposób oświadczenia lub dowody z ust.13 nie stanowią jednej z podstaw zapłaty wynagrodzenia skoro Zamawiający od ich doręczenia warunkuje dokonanie zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 17 ust.14 projektu umowy (ZaŁ.Nr 7 do SIWZ) jak niżej:

„Dowody lub oświadczenia , o których mowa w ust.13 będą stanowiły podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie od momentu ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami , o których mowa w ust.13”.

26. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę treści postanowienia § 17 ust.21 projektu umowy poprzez:

„Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego , może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa w całości treść postanowienia § 17 ust.21 projektu umowy (ZaŁ.Nr 7 do SIWZ).

27.Wykonawca(Oferent) zwraca się o zmianę treści klauzuli 4.12.3 lit. e) SIWZ poprzez:

„każdorazowo na żądanie Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego , nie krótszym niż 10 dni roboczych ,Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do wglądu kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa wyżej”

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści klauzuli 4.12.3 lit e) SIWZ na treść jak wyżej.

28. Wykonawca (Oferent) zwraca uwagę Zamawiającego na treść postanowienia art.22a ust.5 ustawy Pzp, zgodnie z którym:

„Wykonawca ,który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów ,chyba ,że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy”

Odpowiedź: Treść uwagi (UWAGA!!!) dotyczy wszystkich ustępów art.22a. Zamawiający podtrzymuje jej treść.

29. Prosimy o wyjaśnienie jakich wymiarów ma być kontener techniczny zainstalowany na lądowisku?

Odpowiedź: Kontener techniczny(magazynowy) 20 stopowy o wymiarach zewnętrznych :długość- 6,10 m, szerokość-2,40m, wysokość- 2,60m.Kontener musi posiadać izolację termiczną o grubości i parametrach stosownych do miejsca zastosowania.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



30. Prosimy o potwierdzenie, że agregat prądowłórczy ma być zamontowany w kontenerze, a co za tym idzie kontener musi posiadać czerpnię powietrza oraz instalację wyrzutu spalin. Czy kontener ma być dwukomorowy z osobnymi drzwiami do pomieszczenia agregatu.?

Odpowiedź: Agregat prądowłórczy ma być zamontowany w kontenerze (kontener dwukomorowy). Do poszczególnych komór kontenera powinny być osobne wejścia zewnętrzne. Komora z agregatem musi posiadać czerpnię powietrza i instalację wyrzutu spalin. Agregat prądowłórczy musi posiadać funkcję samostartu.

31. Prosimy o potwierdzenie iż w poz.71d.9 przedmiaru robót powinna być ilość 1kpl. fundamentu dla Wskaźnika Kierunku Wiatru a nie tak jak podano 19 kpl.

Odpowiedź: Powinien być 1 kpl. fundamentu dla Wskaźnika kierunku Wiatru.

32. Prosimy o informację, czy należy wykonać oznakowanie przeszkodowe dzienne oraz nocne przeszkody lotniczej nr 5, wieży telekomunikacyjnej?

Odpowiedź: Oznakowanie przeszkodowe dzienne oraz nocne przeszkody lotniczej Nr 5 (wieży telekomunikacyjnej) nie jest objęte zakresem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie rejestracji lądowiska jest ono wymagane. Wykonanie powyższego oznakowania zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r. w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr130 z 24.07.2003r poz.1193 z późn.zm.) wymagane jest od właściciela obiektu budowlanego tj. firmy „ORANGE Polska S.A. do którego zwrócimy się w w/w sprawie.

33. Jeżeli należy wykonać oznakowanie przeszkodowe wieży telekomunikacyjnej prosimy o uwzględnienie tego zakresu prac w przedmiarach robót.

Odpowiedź: Jak w punkcie 32.

34. Czy Zamawiający dysponuje zgodą właściciela wieży telekomunikacyjnej na wykonanie oznakowania przeszkodowego dziennego i nocnego?

Odpowiedź: Jak w punkcie 32.

35. W jakiej ilości i jakiego typu oprawy przeszkodowe (zasilanie z sieci 230V lub solarnie) należy zamontować na wieży telekomunikacyjnej?

Odpowiedź: Jak w punkcie 32.

36. Czy w zakresie prac Wykonawcy lądowiska jest demontaż istniejącego masztu wiatrowskazu?. Jeśli tak, prosimy o ujęcie tych prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Demontaż istniejącego masztu wiatrowskazu nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

37. Prosimy o potwierdzenie, iż oprawy strefy TLOF, FATO oraz naprowadzania na ścieżkę lotu muszą być wyposażone w systemową osłonę antyudarową chroniącą oprawy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Oprawy nawigacyjne strefy TLOF, FATO oraz naprowadzania na ścieżkę lotu zgodnie z opisem projektu budowlanego i wykonawczego muszą być wyposażone w systemową osłonę antyudarową.

38. Czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia terenu lądowiska z paneli z utrzymaniem wymagań co do wysokości ogrodzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia terenu lądowiska z paneli ogrodzeniowych o wysokości $h=2000\text{mm}$. Panele w wersji ocynkowanej o wymiarach szerokość - 2500mm , wysokość $h=2000\text{mm}$, liczba profilowań panelu 4, wymiar oczka z drutu ocynkowanego o $\text{śr.} 5\text{ mm}$ $50 \times 200\text{mm}$, liczba mocowań na słupki 4. Słupki z ocynkowanego profilu $60 \times 40 \times 2\text{mm}$. Brama wjazdowa w/g projektu wykonawczego w wersji ocynkowanej.

DYREKTOR
SPZOZ Szpitala Powiatowego
w Pieszku
mgr inż. Marek Skarzyński